

AVIS IMPORTANT -

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

Instructions d'installation de selle

LISEZ LES INFORMATIONS DE GARANTIE CI-DESSOUS AVANT L'INSTALLATION

1. Suivez toujours les recommandations d'installation, de fonctionnement et de sécurité des fabricants de tuyaux et de machines à tarauder.
2. Assurez-vous d'avoir le bon type et la bonne taille de selle pour le tuyau.
3. Nettoyez soigneusement la surface du tuyau.
4. Lubrifiez légèrement le tuyau sous et au-delà de la zone de contact du joint.
5. Montez la selle sur le tuyau avec la sortie dans la direction souhaitée. Ne faites pas glisser le joint de selle sur le tuyau.
6. Serrez uniformément les boulons et les écrous au couple spécifié ci-dessous. Les selles sans charnières nécessitent que les côtés opposés de la selle soient serrés uniformément, en gardant une distance et un couple uniformes entre toutes les fixations. Les selles inférieures en laiton ne sont pas conçues pour toucher le fond lors du serrage. Un serrage excessif peut provoquer une rupture.

Remarque : Selles de 2" à 12" avec bandes en acier inoxydable jusqu'à 2-1/2" de robinet - 30 à 35 pi-lb

Tête hexagonale/écrou 1/2", diamètre 5/16". boulon - 10 à 12 pi-lb 9/16" tête hexagonale/écrou, 3/8" dia. boulon - 13 à 15 pi-lb 3/4" tête hexagonale/écrou, 1/2" dia. boulon - 25 à 30 pi-lb

Remarque : 4", selles en laiton en deux parties - 15 à 20 pi-lb

Tête hexagonale/écrou de 7/8" et 1-1/16", sangles de 5/8" de diamètre, boulons en U - 50 à 60 lb-pi

7. Empêchez le corps de la selle de se tordre ou de basculer (avec une clé appropriée) lors de l'installation de la butée d'arrêt et/ou d'autres éléments. Utilisez trois tours de ruban PTFE ou un produit d'étanchéité pour filetage de tuyau approprié.
8. **Une fois que la butée d'arrêt et/ou d'autres éléments ont été installés et que le taraud est terminé, vérifiez le couple de serrage de la selle et serrez si nécessaire.**
9. De nombreuses selles Ford sont conçues pour résister à une pression d'eau jusqu'à la pression nominale de service du tuyau, mais sans la dépasser. Contactez l'usine pour plus de détails.
10. Les selles et autres matériaux de conduite de service doivent être installés une fois le test de pression de la conduite terminé.
11. **Testez toujours la pression pour détecter les fuites avant le remblayage. Faire des réparations après le remblayage coûte cher.**
12. Remblayez et compactez soigneusement autour de la canalisation d'alimentation et de service pour éviter les déplacements du sol, ce qui pourrait endommager la vanne, la selle et/ou le raccordement de service.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser sur les conduites de gaz. La mise en place sur des conduites de gaz peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.

GARANTIE - A LIRE AVANT L'INSTALLATION

Toutes les marchandises sont garanties exemptes de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'expédition de notre usine. Nous fournirons gratuitement de nouveaux produits en quantités égales pour tous ceux qui s'avèrent défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'expédition de notre usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou blessure, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Avant l'utilisation, l'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue par l'utilisateur et l'utilisateur assume tous les risques et responsabilités en relation avec celui-ci. Aucune réclamation pour main-d'œuvre ou dommages consécutifs ne sera autorisée. Ce qui précède ne peut être modifié que par un accord signé par un responsable du Fabricant.

Aucune autre garantie n'est applicable ou ne peut être implicite, y compris la garantie implicite de qualité marchande et la garantie implicite d'adéquation à un usage particulier et toute garantie relative à la contrefaçon ou similaire, qui sont toutes exclues.

DOMMAGES CAUSÉS PAR DES OUTILS OU UNE MANIPULATION INADÉQUATS

ANNULERA LA GARANTIE

Cette selle taraudée IP



THE FORD METER BOX COMPANY, INC.
PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 • FAX domestique : 800-826-3487
FAX outre-mer : 260-563-0167
www.fordmeterbox.com