


**AVIS IMPORTANT -  
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION**

**Instructions supplémentaires pour  
les selles S70-S90 à trois pièces**

**LISEZ LES INFORMATIONS DE GARANTIE SUR L'INSTRUCTION  
DE LA SELLE PRIMAIRE AVANT L'INSTALLATION Reportez-vous  
au site Web de Ford ([www.fordmeterbox.com](http://www.fordmeterbox.com)) pour  
instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes  
et des informations sur le produit.**

**S70-S90** Les selles pour tuyaux de 10" et 12" sont de conception en trois parties. Les sections inférieures (sans le bossage taraudé) sont reliées par une combinaison de boulon, écrou et entretoise. L'espacement **devoir** être installé entre la tête du boulon et le corps de la selle (voir dessin ci-dessous). **L'entretoise ne doit pas être placée entre les sections de la selle.** Serrez tous les boulons de manière égale et progressive avec 25 à 30 pieds-livres.



**AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser sur les conduites de gaz. Mise en place sur conduites de gaz peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.**

**DOMMAGES CAUSÉS PAR DES OUTILS INADÉQUATS OU LA MANIPULATION ANNULERA NOTRE GARANTIE**



**THE FORD METER BOX COMPANY, INC.**

PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443  
Téléphone : 260-563-3171 • FAX domestique : 800-826-3487  
FAX outre-mer : 260-563-0167  
[www.fordmeterbox.com](http://www.fordmeterbox.com)

# 020074

21/07



**La Ford Meter Box Company, Inc.** Case postale 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443  
Téléphone : 260-563-3171 / FAX : 800-826-3487 / FAX outre-mer : 260-563-0167